

消防分団センター整備事業に係る公募型プロポーザルに関する質問及び回答

番号	質問項目	質問内容	回答
1	提案募集要項 7 ページ	確定測量、現地境界明示は輪島市にて行い、CAD データを頂ける認識でよろしいでしょうか。	現地境界明示は輪島市にて行いますが、測量費用は提案にお見込ください。
2	提案募集要項 8 ページ	「完工検査等の結果、施設が募集要項等に規定される性能を満たさない場合」とありますが募集要項以外に品質に関する規定はありますか	募集要項（施設整備概要書含む）以外にはございません。
3	施設整備概要書 2 ページ	地盤調査の資料はあるでしょうか。ない場合には調査費用は提案に見込むのでしょうか。	地盤調査資料はないため、調査費用を提案にお見込みください。
4	施設整備概要書 2 ページ	地盤調査の資料がない場合、参考にする地盤調査資料か仮定値の指示をお願いします。また、調査後に参考資料や仮定値との差異がある場合に基礎や杭、地盤改良の費用に変更が生じた場合は別途協議と考えてよろしいでしょうか。	地盤調査資料はないため、50kN/m ² を仮定値としてください。 また、費用に変更が生じる場合は別途協議とします。
5	施設整備概要書 1 ページ	各敷地について、敷地内に残置物がある場合は、移動または、処分は輪島市にて行っていただけると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。市で対応します。
6	施設整備概要書 4 ページ	車庫に格納する消防車の寸法及び重量についてご教示ください。	三井分団車 長さ 543cm、幅 188cm、高さ 247cm、車両総重量 4,640kg 阿岸分団車 長さ 548cm、幅 188cm、高さ 252cm、車両総重量 4,360kg 諸岡分団車 長さ 570cm、幅 188cm、高さ 246cm、車両総重量 4,650kg 現行モデルの車両 長さ 570cm、幅 188cm、高さ 244cm、車両総重量 4,570kg となっておりますので、すべてに対応してください。

別紙

消防分団センター整備事業に係る公募型プロポーザルに関する質問及び回答

番号	質問項目	質問内容	回答
7	施設整備概要書 5 ページ	空調機以外で動力設備が必要になる想定はございますか。 ある場合は、その機器の能力や仕様書をご教示ください。	ありません。
8	敷地概要 2 ページ	三井分団センターにつきまして、北側の敷地を一部工事エリアとして使用することは可能でしょうか。	三井町第1団地の出入り口となっているため、通行不可とすることは出来ません。詳細な使用可能エリアについては別途協議とします。
以上			