

令和8年度消防分団センター整備事業に係る公募型プロポーザルに関する質問及び回答

番号	質問項目	質問内容	回答
1	提案募集要項 7ページ	確定測量、現地境界明示は輪島市にて行い、CAD データを頂ける認識でよろしいでしょうか。	現地境界明示は輪島市にて行いますが、測量費用は提案にお見込ください。
2	提案募集要項 8ページ	「完工検査等の結果、施設が募集要項等に規定される性能を満たさない場合」とありますが募集要項以外に品質に関する規定はありますか	募集要項（施設整備概要書含む）以外にはございません。
3	施設整備概要書 1ページ	地盤状況について、地盤調査の資料はあるでしょうか。ない場合には調査費用は提案に見込むのでしょうか。	地盤調査資料はないため、調査費用を提案にお見込みください。
4	施設整備概要書 1ページ	地盤調査の資料がない場合、参考にする地盤調査資料か仮定値（50kN/m ² ）などの指示をお願いします。また、調査後に参考資料や仮定値との差異がある場合に基礎や杭、地盤改良の費用に変更が生じた場合は別途協議と考えてよろしいでしょうか。	地盤調査資料はないため、50kN/m ² を仮定値としてください。 また、費用に変更が生じる場合は別途協議とします。
5	施設整備概要書 1ページ	各敷地について、敷地内に残置物がある場合は、移動または、処分は輪島市にて行っていただけたらと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。市で対応します。
6	施設整備概要書 4ページ	車庫に格納する消防車の寸法及び重量についてご教示ください。	浦上分団車 長さ 580cm、幅 188cm、高さ 245cm、車両総重量 4,640kg 七浦分団車 長さ 564cm、幅 188cm、高さ 244cm、車両総重量 4,600kg 現行モデルの車両 長さ 570cm、幅 188cm、高さ 244cm、車両総重量 4,570kg となっておりますので、すべてに対応してください。

別紙

令和8年度消防分団センター整備事業に係る公募型プロポーザルに関する質問及び回答

番号	質問項目	質問内容	回答
7	施設整備概要書 4 ページ	空調機以外で動力設備が必要になる想定はございますか。 ある場合は、その機器の能力や仕様書をご教示ください。	ありません。
8	敷地概要 2 ページ	七浦の敷地において、確認申請等で土砂災害区域の影響範囲について明確な資料を求められますが、ご提示頂けるでしょうか。また、ない場合、調査費用等別途相談対象として頂けるでしょうか。	石川県が公表している土砂災害警戒区域情報をご確認ください。その他の資料はありません。 また、追加費用が生じる場合は別途協議とします。
9	敷地概要 2 ページ	外構の提案を行う場合、参考となる敷地の現況図（高低差がわかる資料や既存建物の解体後の外構がわかる資料）はあるでしょうか。	ありません。
10	敷地概要 2 ページ	七浦において雨水の現地接続先がありませんが、接続先についてご教示お願いできますか。	雨水排水については、敷地内浸透処理としてください。
以上			