別表

防火対象物名					大屋公民館	河原田公民館	新鵠巣公民館	旧鵠巣公民館	港公民館	剱地公民館	阿岸公民館	黒島公民館	諸岡公民館	浦上公民館	七浦公民館	門前公民館	合計
区分	設備名	機器名	規格	単位	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	
消火設備	消火器具	粉末消火器	加圧、蓄圧式	本	3	3	8	8	4	2	3	2	5	4	10	13	65
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	ポンプ、操作盤等1式	組				1								1	2
		消火栓箱		組				3								4	7
		放水試験	※総合点検時、実施。	式				1								1	2
		ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型消火設備	ｽｰﾊﾟｰｱｳﾙNS（表示灯）露出型	基											7		7
	非常電源専用受電設備	高圧受電設備		式				1								1	2
		電源	配線点検	式				1								1	2
警報設備	自動火災報知設備	受信機	P−1級 （10回線）	台		1		1							1	1	4
		受信機	P−2級	台	1		1		1	1	1	1	1	1			8
		熱感知器	差動式分布型感知器	個				2							4		6
		〃	差動式スポット	個	15	12	76	21	10	21	30	14	34	43	39	33	348
		〃	定温式スポット	個	8	4	11	3	3	4	7	3	13	7	7	5	75
		煙感知器		個	3	5	6	5	5	1	2	3	2		4	9	45
		P−1級機器収容箱	ﾗﾝﾌﾟ、ﾍﾞﾙ、押ﾎﾞﾀﾝ	個		1	2	4							6	6	19
		P−2級機器収容箱	ﾗﾝﾌﾟ、ﾍﾞﾙ、押ﾎﾞﾀﾝ	個	1		2		1	2	2	1	1	1			11
		音響装置		個						1			1	1			3
		電源	常用、予備電源	組	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	漏電火災警報器	受信機		面		1	1			1	2		1	2		2	10
		変流器		組		1	1			1	2		1	2		2	10
		電源	常用電源	組		1	1			1	2		1	2		2	10
	非常警報(放送)設備	増幅器・操作部	200W迄	台			2				1					1	4
		電源	常用、予備電源	組			2				1					1	4
避難設備	誘導灯及び誘導標識	誘導灯	蓄電池内蔵型	個	3	2	5	18	3	5	5	2	3	6	9	24	85
		電源	常用電源	組	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13
	避難器具	緩降機		組												3	3
消火活動上必要な施設等	防火・防排煙設備	制御盤	10回線以下	面											1		1
		防火戸	S型	面				4							1	6	11
		〃	W型	面				1									1
		手動式シャッター		面				1									1
		垂れ壁		面												1	1
		煙感知器		個				7							2	11	20
		電源	常用、予備電源	組											1		1
	火災通報装置	装置本体	専用電話機付き	台				1									1
		電源	常用、予備電源	組				1									1