

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年7月16日

工事名	令和8年度6災 第9848号 市道南町駅西線 二ツ屋橋 橋梁災害復旧工事(移設補償)	
工事場所	輪島市二ツ屋町 外 地内	
質 問 欄		回 答 欄
単価抜設計書の見積内訳書(材料費) 8 軽量腕金 LGA-340(イワブチ製の軽量腕金の長さ 3400mmの特注品でしょうか?) について規格・寸法を詳しく教えていただきたくよろしく お願いいたします。		材料費8は、「75×75×3400(t3.2)」の軽量腕金で す。単価抜設計書を訂正します。