

物件名： 令和 8 年度輪島市水道施設テレメータ設備光回線化工事

Aグループ
集計設備（機材内容）

1. 電気設備／機器		(ケーブル類	材料類	機器類)
2. 電気設備／電気設備材料	輪島浄水場	(ケーブル類	材料類	機器類)
3. 電気設備／電気設備材料	石休場配水池	(ケーブル類	材料類	機器類)
4. 電気設備／電気設備材料	第 1 配水池	(ケーブル類	材料類	機器類)

機 器 数 量 数量は機器金額入力欄の数量とします [電気]

数量は機器金額入力欄の数量とします [電気]

(1)	機 器	テレメータ	台	8
-------	-----	-------	---	---

テレメータ	台	8
-------	---	---

台	8
---	---

(2)	機 器	I P コンバータ	台	12
-------	-----	-----------	---	----

I Pコンバータ	台	12
----------	---	----

台 12

(3)	機 器	盤機能増設	式	1
-------	-----	-------	---	---

盤機能増設 式 1

式 1

[illegible]

人 工 集 計 表

[電氣]

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	機器重量(t)		備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		単位重量	重量	
テレメータ		台	8												
I Pコンバータ		台	12												
盤機能増設		式	1												
計（S-101）															

材 料 内 訳 表

NO	区分	電線管類	同 左	電柱装柱材	同 左	同 左	同 左	同 左	
		クランプ	ブルボックス （SUS-WP）	コンクリート 根かせ	自在バンド	支線 （材料）	打ち込みアンカー	支線ガード	
		FEP 50 φ用	250*250*200	A・B型 （バンド付）	IBT-208	38sq(7/2.6)	チコー２号	L=2.0m 虎印	
		個	個	組	個	kg	個	本	
	石休場配水池	2	1	1	8	2.6	1	1	
(1/1)	ZHK （ 3- 1 ）	2	1	1	8	2.6	1	1	

材 料 内 訳 表

[illegible]

電気設備／電気設備材料 石休場配水池（ 1/ 1）

拾い出し根拠表

[電気]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
	100V 受電点	LP- 1 引込開閉器箱		P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
			FEP 50 mm	CP		
				露出	4.0	4.0
				埋込		
	LP-1 引込開閉器箱	LK-1 配水池計装テ レメータ盤		P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
			FEP 50 mm	CP		
				露出	2.0	2.0
				埋込	3.0	1.5 + 1.5
	NTT NTT引込点	LK-1 配水池計装テ レメータ盤		P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
			FEP 50 mm	CP		
				露出	6.0	4.0 + 2.0
				埋込	3.0	1.5 + 1.5

電気設備／電気設備材料 石休場配水池（ 1/ 1）

拾い出し根拠表

[電気]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
R	100V 受電点	LP- 1 引込開閉器箱		P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
			GP 28 mm	CP		
				露出	4.0	4.0
R	LP-1 引込開閉器箱	LK-1 配水池計装テ レメータ盤		埋込		
				P&D		
				RACK		
				CP		
			GP 28 mm	FEP		
				CP		
R	NTT NTT引込点	LK-1 配水池計装テ レメータ盤		露出	2.0	2.0
				埋込		
				P&D		
				RACK		
			GP 22 mm	CP		
				FEP		
				CP		
				露出	6.0	4.0 + 2.0
				埋込		