

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	16.2	19.0	23.9	24.0	27.9		19.5	14.3	9.1			
残留塩素		mg/L	0.20	0.20	0.50	0.50	0.55		0.40	0.40	0.35			
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0		0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L								0.004未満				
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L								0.001未満				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L								0.3				
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L								0.07				
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L								0.002未満				
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L								0.0079				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L								0.008				
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L								0.0050				
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L								0.001未満				
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L								0.022				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L								0.006				
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L								0.0085				
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L								0.0006				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L								0.008未満				
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L								0.04				
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	20.1	20.9	21.9	19.3	20.3		18.1	19.7	22.5			
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	30.0	23.2	32.0	19.1	31.8		28.5	34.0	23.0			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L								92				
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42 ジェオミン	0.0001mg/L以下	mg/L												
43 2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L												
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.8	1.2	0.9	0.9		0.8	1.0	0.5			
47 PH値	5.8~8.6		7.1	7.1	7.4	7.2	7.5		7.5	7.3	7.1			
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
51 濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			

令和6年奥能登豪雨により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	14.9	17.5	22.2	21.0	27.1		17.5	12.0	7.8			
残留塩素		mg/L	0.30	0.20	0.55	0.55	0.40		0.40	0.50	0.35			
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0		0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L			0.0003未満									
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L			0.00005未満									
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満									
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満									
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満									
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L			0.002未満									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L			0.004未満					0.004未満				
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満					0.001未満				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L			0.1未満					0.3				
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L			0.08未満									
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L			0.1未満									
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L			0.0002未満									
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L			0.005未満									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L			0.0005未満									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L			0.0005未満									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L			0.0005未満									
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L			0.0005未満									
20 ペンゼン	0.01mg/L以下	mg/L			0.0005未満									
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L			0.12					0.07				
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L			0.002未満					0.002未満				
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L			0.013					0.0062				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L			0.006					0.007				
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L			0.0084					0.0045				
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満					0.001未満				
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L			0.036					0.018				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L			0.008					0.005				
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L			0.014					0.0069				
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L			0.0009					0.0006				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L			0.008未満					0.008未満				
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L			0.01未満									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L			0.03					0.03				
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01		0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L			0.01未満									
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L			18.4									
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L			0.001未満									
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	20.6	21.9	22.6	18.9	21.0		20.1	20.0	22.7			
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	28.5	23.5	32.5	18.2	33.6		28.0	29.8	24.0			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L			99					88				
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L			0.02未満									
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L			0.000005									
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L			0.000001未満									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L			0.005未満									
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L			0.0005未満									
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.7	0.8	1.2	1.0	1.2		0.8	0.9	0.5			
47 PH値	5.8~8.6		7.1	7.1	7.4	7.2	7.4		7.4	7.3	7.1			
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	度	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8		0.5未満	0.5未満	0.5未満			
51 濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満			

令和6年奥能登豪雨により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	14.8	17.1	24.3	23.0	25.9		20.0	15.5	8.0			
残留塩素		mg/L	0.35	0.25	0.10	0.10	0.10		0.30	0.35	0.90			
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0		0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L												
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L												
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L												
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03	0.02	0.07	0.07	0.04		0.01	0.02	0.01			
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	18.5	19.2	19.9	23.6	19.7		21.0	20.0	20.9			
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	21.0	23.0	23.2	27.2	25.8		21.8	27.5	27.0			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L												
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L												
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.6	0.9	1.0	0.7		0.8	0.8	0.7			
47 PH値	5.8~8.6		7.8	7.7	7.9	7.9	7.6		7.7	7.9	7.7			
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	度	0.5	0.5未満	1.3	1.4	0.9		0.5未満	0.6	0.5未満			
51 濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1		0.1未満	0.1未満	0.1未満			

令和6年奥能登豪雨により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	15.0	17.2	21.8	23.0	26.5		17.0	15.0	9.4			
残留塩素		mg/L	0.25	0.10	0.35	0.70	0.55		0.55	0.40	0.40			
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0		0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L							0.004未満					
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L							0.001未満					
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L							0.1					
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
20 ペンゼン	0.01mg/L以下	mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L							0.20					
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L							0.002未満					
23 クロホルム	0.06mg/L以下	mg/L							0.0080					
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L							0.006					
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L							0.0089					
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L							0.001未満					
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L							0.029					
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L							0.005					
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L							0.011					
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L							0.0012					
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L							0.008未満					
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L							0.05					
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.02	0.06	0.05	0.05	0.04		0.03	0.07	0.05			
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	21.1	20.6	22.5	19.0	19.8		19.7	19.0	22.3			
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	28.0	23.3	33.0	20.9	34.0		29.5	33.2	23.0			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L							98					
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L												
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L												
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.7	0.7	1.3	0.8	0.9		0.8	1.0	0.5			
47 PH値	5.8~8.6		7.0	7.1	7.4	7.3	7.5		7.4	7.3	7.1			
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	度	0.5	0.9	0.8	0.7	0.8		0.6	1.0	0.7			
51 濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.2	0.2	0.1			

令和6年奥能登豪雨により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令		単位	検査結果													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
水温		°C			25.0	26.2	30.1						8.7			
残留塩素		mg/L			1.2	2.0	0.55						0.40			
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL			0	0	0						0			
2 大腸菌	検出されないこと				陰性	陰性	陰性						陰性			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L														
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L														
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L														
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L														
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L														
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L														
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L											0.004未満			
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L											0.001未満			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L											0.3			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L														
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L														
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L														
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L														
16 トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L														
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L														
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L														
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L														
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L														
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L											0.12			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L											0.002未満			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L											0.0048			
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L											0.005			
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L											0.0046			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L											0.001未満			
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L											0.016			
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L											0.004			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L											0.0061			
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L											0.0007			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L											0.008未満			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L														
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L											0.02			
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L			0.03	0.04	0.02						0.02			
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L														
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L														
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L														
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L			21.4	20.1	20.5						20.8			
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L			32.5	24.0	32.9						25.0			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L											84			
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L														
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L														
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L														
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L														
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L														
46 有機物	3mg/L以下	mg/L			1.0	0.8	0.9						0.5			
47 PH値	5.8~8.6				7.5	7.5	7.5						7.4			
48 味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし						異常なし			
49 臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし						異常なし			
50 色度	5度以下	度			0.5未満	0.8	0.5未満						0.5未満			
51 濁度	2度以下	度			0.1未満	0.2	0.1未満						0.1未満			

令和6年能登半島地震により水道施設被災のため採水不可

令和6年奥能登豪雨により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令			検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	15.7	18.9	24.3	25.2	28.8		21.0	16.2	10.0			
残留塩素		mg/L	0.60	0.30	0.10	0.70	0.55		0.80	0.15	0.55			
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0		0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		0.0003未満										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		0.00005未満										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満				
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.2			0.1未満			0.3				
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		0.08未満										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.1未満										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		0.0002未満										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.16			0.29			0.13				
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満				
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.012			0.015			0.0094				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003未満			0.007			0.007				
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0070			0.013			0.0062				
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満				
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.032			0.047			0.026				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.007			0.007			0.007				
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.012			0.017			0.010				
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L		0.0006			0.0018			0.0008				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満				
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.01未満										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L		0.02			0.05			0.01				
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満		0.01未満	0.02	0.01未満			
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.01未満										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		14.3										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L		0.001未満										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	19.7	17.8	17.2	14.8	19.2		18.8	16.4	17.4			
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	26.0	24.0	23.9	16.7	32.2		28.0	28.0	26.0			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		91			103			85				
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満										
42 ジェオミン	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001										
43 2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001未満										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L		0.005未満										
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.7	1.0	1.7	1.2	0.9		0.7	1.4	0.7			
47 pH値	5.8~8.6		7.3	7.2	7.4	7.3	7.5		7.3	7.1	7.2			
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.7	0.5未満			
51 濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満			

令和6年奥能登豪雨により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C		18.0	22.0	23.3	26.5	23.0	18.5	14.0	8.5			
残留塩素		mg/L		0.50	0.10	0.25	0.15	0.55	0.35	0.35	0.40			
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL		0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L												
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29 ブロモシクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L												
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L												
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L		0.05	0.08	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L		25.2	23.5	20.8	27.6	23.8	26.1	20.1	21.6			
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L		45.8	45.4	32.0	52.8	39.5	49.0	53.5	43.0			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42 ジェオミン	0.0001mg/L以下	mg/L												
43 2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/L以下	mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L												
46 有機物	3mg/L以下	mg/L		1.1	1.7	1.2	1.1	1.0	1.3	0.7	0.5			
47 PH値	5.8~8.6			7.6	7.6	7.1	7.5	7.3	7.4	7.5	7.2			
48 味	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	度		1.5	3.3	0.8	0.5	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満			
51 濁度	2度以下	度		0.1	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			

令和6年能登半島地震により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令		単位	検査結果													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
水温		°C							25.2							
残留塩素		mg/L							0.15							
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL							0							
2 大腸菌	検出されないこと								陰性							
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L														
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L														
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L														
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L														
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L														
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L														
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L														
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L														
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L														
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L														
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L														
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L														
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L														
16 トランス-1,2-ジクロロエチレン及び	0.04mg/L以下	mg/L														
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L														
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L														
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L														
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L														
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L														
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L														
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L														
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L														
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L														
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L														
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L														
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L														
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L														
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L														
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L														
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L														
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L														
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L							0.04							
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L														
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L														
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L														
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L							27.0							
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L							21.5							
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L														
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L														
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L														
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L														
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L														
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L														
46 有機物	3mg/L以下	mg/L							0.8							
47 PH値	5.8~8.6								7.5							
48 味	異常でないこと								異常なし							
49 臭気	異常でないこと								異常なし							
50 色度	5度以下	度							0.8							
51 濁度	2度以下	度							0.2							

令和6年能登半島地震により水道施設被災のため採水不可

令和6年奥能登豪雨により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	13.4	14.2	17.0	17.1	18.0	15.6	14.8	12.2	8.5			
残留塩素		mg/L	1.4	1.3	1.2	1.2	0.90	1.2	0.50	0.40	0.35			
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満							
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満							
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L					0.002未満							
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満				
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満				
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L					0.08未満							
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L					0.1未満							
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L					0.0002未満							
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L					0.005未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.10			0.23			0.21				
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満				
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0006			0.0005未満				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満				
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満				
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.002				
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0006			0.0005未満				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満				
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満				
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満				
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L					0.01未満							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L		0.03			0.03			0.04				
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L					0.01未満							
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L					15.2							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L					0.001未満							
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	15.1	14.5	14.9	15.6	14.8	15.7	14.9	14.7	15.0			
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	33.0	36.5	33.5	31.7	33.4	32.7	34.0	37.0	34.5			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		136			133			124				
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L					0.02未満							
42 ジェオミン	0.00001mg/L以下	mg/L					0.000001未満							
43 2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L					0.000001未満							
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L					0.005未満							
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満			
47 PH値	5.8~8.6		7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1			
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
51 濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	18.3	19.5	25.0	26.6	30.6	28.7	21.0	17.6	10.0			
残留塩素		mg/L	0.35	0.10	0.10	0.15	0.55	0.35	0.55	0.80	0.60			
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	2	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		0.0003未滿										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		0.00005未滿										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未滿										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未滿										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未滿										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未滿										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未滿			0.004未滿			0.004未滿				
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.2			0.4			0.2				
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		0.08未滿										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.1未滿										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		0.0002未滿										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未滿										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L		0.0005未滿										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L		0.0005未滿										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未滿										
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未滿										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未滿										
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.15			0.20			0.12				
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未滿			0.002未滿			0.002未滿				
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.029			0.022			0.0093				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003			0.016			0.008				
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0071			0.0029			0.0060				
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿				
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.054			0.035			0.026				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.021			0.016			0.008				
29 ブromクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.018			0.010			0.0099				
30 ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L		0.0005未滿			0.0005未滿			0.0007				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未滿			0.008未滿			0.008未滿				
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.01未滿										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L		0.07			0.05			0.01				
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.01	0.03	0.01	0.02	0.03	0.03	0.01	0.01未滿	0.01未滿			
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.01未滿										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		15.3										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L		0.003										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	20.1	19.8	21.3	18.7	15.2	19.2	15.3	14.6	15.6			
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	24.0	23.0	29.0	21.0	16.0	21.7	20.0	20.8	21.5			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		92			73			71				
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未滿										
42 ジェオミン	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001										
43 2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001未滿										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L		0.005未滿										
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L		0.0005未滿										
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.7	0.8	0.9	0.8	0.6	0.8	0.6	0.7	0.5			
47 PH値	5.8~8.6		7.4	7.3	7.3	7.1	6.9	7.3	7.2	7.2	7.2			
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	度	0.5未滿	1.0	1.1	0.8	0.5未滿	0.5	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿			
51 濁度	2度以下	度	0.1未滿	0.1	0.1未滿	0.3	0.2	0.2	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿			

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	13.0	17.1	20.8	22.0	21.7	24.6	18.0	14.5	8.8			
残留塩素		mg/L	0.70	0.65	1.2	0.90	0.90	0.55	1.2	1.0	0.90			
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		0.0003未満										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		0.00005未満										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満				
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.1			0.4			0.2				
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		0.08未満										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.1未満										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		0.0002未満										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.12			0.16			0.10				
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満				
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.0039			0.010			0.0042				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.004			0.010			0.005				
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0043			0.0021			0.0043				
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満				
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.014			0.019			0.015				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.004			0.009			0.003				
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.0057			0.0067			0.0055				
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0006				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満				
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.01未満										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L		0.02			0.01			0.02				
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.01未満										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		11.5										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L		0.001未満										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	16.0	16.1	16.5	15.5	14.6	17.4	14.8	14.5	15.5			
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	19.0	17.0	20.0	17.0	15.0	21.6	21.0	19.2	18.2			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		72			72			65				
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満										
42 ジェオミン	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000004										
43 2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001未満										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L		0.005未満										
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	0.5			
47 PH値	5.8~8.6		7.1	7.1	6.9	6.9	6.7	7.0	7.0	7.1	7.0			
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
51 濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C			22.7	22.5	24.8	23.1	21.0	15.5	9.3				
残留塩素		mg/L			0.60	0.80	1.0	1.0	0.60	1.0	1.0				
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL			0	0	0	0	0	0	0				
2 大腸菌	検出されないこと				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L				0.0003未満									
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L				0.00005未満									
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満									
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満									
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満									
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L				0.002未満									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L				0.004未満	0.004未満			0.004未満					
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満	0.001未満			0.001未満					
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L				0.1未満	0.1未満			0.1未満					
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L				0.08未満									
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L			0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4				
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L				0.0002未満									
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L				0.005未満									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L				0.0005未満									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L				0.0005未満									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L				0.0005未満									
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L				0.0005未満									
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L				0.0005未満									
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L				0.33	0.23			0.26					
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L				0.002未満	0.002未満			0.002未満					
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L				0.0005未満	0.0005未満			0.0005未満					
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L				0.003未満	0.003未満			0.003未満					
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L				0.0005未満	0.0005未満			0.0005未満					
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満	0.001未満			0.001未満					
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L				0.0005未満	0.0006			0.0007					
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L				0.003未満	0.003未満			0.003未満					
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L				0.0005未満	0.0005未満			0.0005未満					
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L				0.0005未満	0.0006			0.0007					
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L				0.008未満	0.008未満			0.008未満					
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L				0.01未満									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L				0.01	0.01未満			0.01未満					
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L				0.01未満									
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L					37.4								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L					0.001								
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L			63.6	54.2	46.2	38.8	39.3	44.1	37.0				
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L			25.7	26.4	24.6	24.0	23.0	27.2	21.2				
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L				118	102			137					
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L				0.02未満									
42 ジェオミン	0.00001mg/L以下	mg/L				0.000001									
43 2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L				0.000001未満									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L				0.005未満									
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L				0.0005未満									
46 有機物	3mg/L以下	mg/L			0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満			
47 PH値	5.8~8.6				7.0	7.1	7.2	7.1	6.9	6.8	7.1				
48 味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	度			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
51 濁度	2度以下	度			0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満				