調査対象	放流水												
施設名	輪島クリーンセンター埋立処分場			平成29年度									
施設所在地	輪島市美谷町11－2他			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所				処理水	処理水	処理水	処理水	処理水	処理水	処理水	処理水	処理水	処理水	処理水	処理水
採取日				4/27	5/24	6/15	7/24	8/23	9/25	10/24	11/27	12/26	1/30	2/26	3/12
水質検査結果が得られた月日				5/11	6/7	7/7	8/21	9/12	10･11	11/8	12/7	1/30	2/8	3/9	3/29
調査頻度	水質検査項目	単位	維持管理基準	検査結果											
月1	水素イオン濃度(水素指数:PH)	―	5.8～8.6	8.4	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.5	8.5	8.5	8.5	8.4	8.5
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60mg以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.9	0.8	0.05未満	0.05未満	1.0	1.3	0.6	0.05未満
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90mg以下	5.3	4.7	4.6	6.0	5.4	5.7	4.3	4.8	5.6	4.7	4.5	4.5
	浮遊物質量(SS)	mg/L	60mg以下	5.0	3.0	4.0	2.0	3.0	1.0	4.0	2.0	3.0	3.0	4.0	1.0
	窒素含有量(T-N)	mg/L	120mg以下(日間平均60mg以下)			5.1									
採取日						6/15									
水質検査結果が得られた月日						7/7									
年1	大腸菌群数	個/㎤	日間平均3000個以下			1									
	燐含有量(T-P)	mg/L	16mg以下(日間平均8mg以下)			0.83									
	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと			不検出									
	総水銀	mg/L	0.005mg以下			0.0005未満									
	カドミウム	mg/L	0.03mg以下			0.003未満									
	鉛	mg/L	0.1mg以下			0.005未満									
	有機リン化合物	mg/L	1mg以下			0.1未満									
	六価クロム	mg/L	0.5mg以下			0.02未満									
	砒素	mg/L	0.1mg以下			0.005未満									
	シアン化合物	mg/L	1mg以下			0.05未満									
	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.003mg以下			0.0005未満									
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1mg以下			0.0005未満									
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1mg以下			0.0005未満									
	ジクロロメタン	mg/L	0.2mg以下			0.0005未満									
	四塩化炭素	mg/L	0.02mg以下			0.0005未満									
	1･2-ジクロロエタン	mg/L	0.04mg以下			0.0005未満									
	1･1-ジクロロエチレン	mg/L	1mg以下			0.0005未満									
	1･2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4mg以下			0.0005未満									
	1･1･1-トリクロロエタン	mg/L	3mg以下			0.0005未満									
	1･1･2-トリクロロエタン	mg/L	0.06mg以下			0.0005未満									
	1･3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02mg以下			0.0005未満									
	チウラム	mg/L	0.06mg以下			0.006未満									
	シマジン	mg/L	0.03mg以下			0.03未満									
	チオベンカルブ	mg/L	0.2mg以下			0.006未満									
	ベンゼン	mg/L	0.1mg以下			0.0005未満									
	セレン	mg/L	0.1mg以下			0.001未満									
	1･4-ジオキサン	mg/L	0.5mg以下			0.005未満									
	ほう素	mg/L	50mg以下			0.43									
	ふっ素	mg/L	15mg以下			0.08									
	アンモニア性窒素	mg/L	―			0.1未満									
	硝酸性窒素	mg/L	―			4.7									
	亜硝酸性窒素	mg/L	―			0.02未満									
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	5mg以下			1未満									
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	30mg以下			1未満									
	フェノール類含有量	mg/L	5mg以下			0.5未満									
	銅含有量	mg/L	3mg以下			0.02未満									
	亜鉛含有量	mg/L	2mg以下			0.01未満									
	溶解性鉄含有量	mg/L	10mg以下			0.02未満									
	溶解性マンガン含有量	mg/L	10mg以下			0.01未満									
	クロム含有量	mg/L	2mg以下			0.02未満									
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	―			0.0052									

以上の有無												
異常が見られた場合に講じた措置の内容、年月日												